

streefkerk, m.

Van: Jelly van der Kloet [jvanderkloet@weterskipfryslan.nl]
Verzonden: maandag 18 maart 2013 13:08
Aan: streefkerk, m.
CC: Ytzen Faber
Onderwerp: Reactie op voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein De Swadde

Geachte mevrouw Streefkerk,

Op 13 februari 2013 ontvingen wij de bekendmaking van de terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein De Swadde. In deze e-mail geven wij onze reactie op dit plan.

Het plan geeft ons geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. Het wateradvies is opgenomen in de toelichting en hier is bij het opstellen van het plan rekening mee gehouden. Graag worden wij op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in het plan, omdat deze gevolgen kunnen hebben voor het watersysteem.

Met vriendelijke groet,




Jelly van der Kloet
Medewerker planvorming - Cluster Plannen


Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
T: 058 - 292 22 22
M: 06- 30 111 483
E: jvanderkloet@weterskipfryslan.nl
W: www.weterskipfryslan.nl
Werkdagen: maandag tot en met donderdag

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

*** eSafe scanned this email for malicious content ***

*** IMPORTANT: Do not open attachments from unrecognized senders ***



provinsje fryslân
provincie fryslân 

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25

www.fryslan.nl
provincie@fryslan.nl
www.twitter.com/provfryslan

Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Achtkarspelen
Postbus 2
9285 ZV BUITENPOST

Leeuwarden, 12 maart 2013
Verzonden, 14 MRT 2013

Ons kenmerk : 01047860
Afdeling : Stêd en Plattelân
Behandeld door : M.Kroese / (058) 292 51 48 of m.e.kroese@fryslan.nl
Uw kenmerk :
Bijlage(n) :

Onderwerp : Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein De Swadde in Buitenpost

Geacht college,

Op 13 februari 2013 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan zijn op een juiste wijze verwerkt.

Het plan geeft ook verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.


Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,


T. Ietswaart
Hoofd Team Algemeen Beleid

BRANDWEER

Fryslân



Gemeente Achtkarspelen
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Mevrouw M. Streefkerk
Postbus 2
9285 ZV BUITENPOST

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
Reviusstraat 1
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	12 maart 2013	Behandeld door	S. Veerbeek
Onze referentie	UIT/13000681/BRW	Doorkiesnummer	088 22 99 603
Uw referentie		E-mail	s.veerbeek@brandweefryslan.nl
Uw brief van	13 februari 2013	Bijlagen	-

Onderwerp Advies externe veiligheid met betrekking tot het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Swadde'

Geacht college,

Op 13 februari 2013 heeft u aan ons ter advisering het voorontwerpbestemmingsplan "Bedrijventerrein De Swadde" toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

In deze brief worden onze bevindingen en ons advies weergegeven. In onze beoordeling en ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico aanvaardbaar is.

Conclusies

In dit geval gaat het om een conserverend bestemmingsplan. Middels dit plan worden er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. In en in de nabijheid van het plangebied bevinden zich een aantal risicobronnen. Het betreft in dit geval een hogedruk aardgasleiding en een opslag/verkooppunt van consumentenvuurwerk.

De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobronnen:

- plaatsgebonden risico
- groepsrisico
- nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
- bestrijdbaarheid
- zelfredzaamheid

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.

Algemene bevindingen

- Risicovolle inrichtingen worden uitgesloten in het bestemmingsplan (in de planregels). In het plangebied kunnen dus bij recht geen nieuwe risicovolle inrichtingen vestigen. Op basis van de begripsomschrijving gaat het hier om de uitsluiting van inrichtingen die vallen onder het Besluit



BRANDWEER

Fryslân



externe veiligheid inrichtingen. Vuurwerkopslagen (niet vallend onder het BRZO) kunnen zich op dit terrein wel vestigen. Hiervoor zien wij vooraf geen knelpunten.

- In de toelichting van het bestemmingsplan is nog geen volledige verantwoording opgenomen van het groepsrisico.

Risicovolle inrichtingen

In het plangebied is een vuurwerk verkooppunt/ opslag aanwezig. De opslag en verkoop van consumentenvuurwerk vindt plaats aan de oostzijde van het plangebied. Dit opslag/ verkooppunt valt door de kleine hoeveelheid aanwezig vuurwerk niet onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen en is daarmee niet relevant in het kader van externe veiligheid.

Buisleidingen

In en nabij het plangebied loopt een hogedruk gasleiding. Deze leiding bestaat uit verschillende diameters, waardoor het invloedsgebied van de leiding verschillend is voor het plangebied. Voor dit bestemmingsplan gaat het om de volgende leidinggegevens:

Diameter [inch]	Druk [bar]
4	40
8	8

De bovenstaande kenmerken zijn relevant om de effecten te bepalen van een mogelijk incident bij deze leiding.


Effecten aardgas

EFFECTEN [E] [H] [I]											
Hittestraling is, in combinatie met de blootstellingsduur (20 seconden), bepalend voor de gevolgen voor mensen en objecten. De effecten zijn doden (†), gewonden (zeer zwaargewond T1 tot lichtgewond T3), schade aan objecten en brandoverslag (secundaire branden). Groepsrisicoberekeningen worden door Gasunie uitgevoerd [H].											
	Afstand (meter)	Hittestraling (kW/m ²)	Mensen buiten				Mensen binnen				Objecten [J]
			†	T1	T2	T3	†	T1	T2	T3	
1 ^e ring	Zie onderstaande tabel	≥35 kW/m ²	100%	0%	0%	0%	10%	6%	14%	70%	Onherstelbare schade en branden
2 ^e ring		≥12,5 kW/m ²	2%	6%	14%	30%	0%	0,6%	1,4%	5%	Secundaire branden treden op
3 ^e ring		≥1 kW/m ²	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Geen of lichte schade

De effectafstanden aangegeven in meters vanaf het midden van de buisleiding, zijn afhankelijk van diameter en druk.

Diameter [F]			Afstand bij 40 bar		
inches	mm	nominaal	1 ^e ring	2 ^e ring	3 ^e ring
4	114,3	DN100	30	45	80
8	219,1	DN200	50	95	160

Uit bovenstaande tabellen zijn de effecten voor het plangebied af te lezen. Een gedeelte van het plangebied ligt binnen de eerste 2 effectringen. Hierbinnen zullen slachtoffers vallen en zullen er secundaire branden optreden in het gebied.



BRANDWEER

Fryslân



Bestrijdbaarheid

Bij een dreiging van een incident met een hogedruk aardgasleiding zal het effectgebied indien nodig geëvacueerd moeten worden. Bij een daadwerkelijk incident met een dergelijke leiding zal het optreden van de brandweer zich toespitsen op het blussen van secundaire branden en het redden van getroffen personen in het gebied. De brandweerprocessen en taken zijn dan primair gericht op het voorkomen van uitbreiding van de 2^o effectring.

In het kader van de bestrijdbaarheid heeft overleg plaatsgevonden met Brandweer Noordoost Fryslân (de heer H. Meerema). Wat betreft de bestrijdbaarheid zijn er geen knelpunten ten aanzien van dit plangebied. In het plangebied zijn voldoende ondergrondse brandkranen (ca. 100 meter van elkaar gesitueerd). Op een afstand van circa 2 km is open water aanwezig. Het plangebied is meerzijdig te benaderen. De opkomsttijd van de eerste brandweereenheid bedraagt circa 10 minuten.

Zelfredzaamheid

Op basis van een analyse van de zelfredzaamheid komen geen aandachtspunten naar voren. Hiervoor is alleen het plangebied beoordeeld en niet het gehele invloedsgebied van de risicobron. Binnen het invloedsgebied worden in dit plan ook geen verminderd zelfredzame personen toegelaten.

Plaatsgebonden risico

Op basis van de berekeningen blijkt dat de leiding in/ in de nabijheid van dit plangebied geen plaatsgebonden risicocontour 10^{-6} heeft buiten de leiding.

Groepsrisico

Uit de berekeningen van het groepsrisico blijkt dat de rekenkundige hoogte van het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde ligt. Dit is één aspect van de verantwoording.

Verantwoording

Op basis van het Besluit externe veiligheid buisleidingen moet een korte verantwoording van het groepsrisico worden opgesteld. Hierin dient aandacht te zijn voor het volgende:

- een vermelding van de personendichtheid in het invloedsgebied;
- de hoogte van het groepsrisico per kilometer buisleiding;
- de mogelijkheden tot voorbereiden van bestrijding en beperking van rampen;
- de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van personen binnen het plangebied.

De eerste twee aspecten zijn al verwerkt in de toelichting van het bestemmingsplan. De onderste twee moeten nog worden toegevoegd. Hiervoor adviseren wij de inhoud van dit advies te gebruiken.

Advies

In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:

- Een korte verantwoording van het groepsrisico op te stellen en hierbij de inhoud van dit advies te gebruiken.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met S. Veerbeek van het onderdeel Risicobeheersing, te bereiken via 088-2299603.

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisname aan dhr. H. Van der Veen, commandant van Brandweer Noordoost Fryslân.



BRANDWEER

Fryslân



Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.


Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,

ir. E. Boetes MCDM
Clusterhoofd Brandweer Fryslân



Meiïnoar foarút

College van burgemeester en wethouders van
de gemeente Achtkarspelen
Postbus 2
9285 ZV Buitenpost



N.V. Nederlandse Gasunie
Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 91 11
F (050) 521 19 99
E communicatie@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02029700
www.gasunie.nl

Datum
15 februari 2013

Doorkiesnummer
06 2484 9196

Ons kenmerk
PJO-13-00828

Uw kenmerk

Onderwerp
Reactie voorontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Swadde'

Geacht College,

Naar aanleiding van de publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Swadde' op www.ruimtelijkeplannen.nl, hebben wij het plan beoordeeld. Het voorontwerp geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Belang

In het plangebied ligt een aagstransportleiding die bij ons bedrijf in beheer is.

Planregels

Wij verzoeken u de volgende punten in de planregels aan te passen:

- In artikel 9.3 het woord 'onevenredig' te schrappen.
- In artikel 9.4 onder a punt 1 het woord rooien toe te voegen.

Beoordelingsvrijheid

Het door u opgenomen artikel 9.3 'Afwijken van de bouwregels' is in strijd met het bepaalde in artikel 14, derde lid Bevb. Hierin is bepaald dat de veiligheid van de in de belemmeringenstrook gelegen buisleiding niet mag worden geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegelaten. Dit artikel 14, derde lid Bevb biedt geen mogelijkheid voor een beoordelingsvrijheid. Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u om in artikel 9.3. het woord 'onevenredig' te schrappen.

Adequaate vergunningstelsel

In artikel 9 'Leiding-Gas' van de regels van het bestemmingsplan is bepaald, dat de op de verbeelding als zodanig aangewezen gronden primair bestemd zijn voor ondergrondse gastransportleidingen. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning bepaalde werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren.

Naar onze mening is de opgenomen verbodsbepaling in artikel 9.4. goed, maar voor de volledigheid willen wij u verzoeken om ook het 'rooien' van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting op te nemen in het vergunningstelsel.

Tot slot

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding

N.V. Nederlandse Gasunie

Datum: 15 februari 2013

Ons kenmerk: PJO-13-828



Onderwerp: Reactie voorontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Swadde'

hiervan nog vragen hebben of nadere informatie wensen dan vernemen wij dat graag. U kunt contact opnemen met mij op telefoonnummer 06 2484 9196 of via de e-mail op RO_Oost@gasunie.nl.

Met vriendelijke groeten,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

G.W. (Gerben) Janssen,
Medewerker Juridische Zaken.



Uw brief : 13-02-2013

Uw kenmerk :

Ons kenmerk : Ik2013-348

Uw BSN :

Behandeld door : Mient Hof

Doorkiesnummer : 0511 458941

Onderwerp : voorontwerp bestemmingsplan
Bedrijventerrein De Swadde

het college van burgemeester en
wethouders van Achtekarspelen

Postbus 2
9285 ZV BUITENPOST

Kollum, 21 februari 2013

Geacht college,

Naar aanleiding van uw kennisgeving als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening betreffende het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein De Swadde te Buitenpost delen wij u mee dat er van de zijde van de gemeente Kollumerland c.a. geen op- of aanmerkingen zijn.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest en wensen u verder veel succes met de verdere procedure met betrekking tot voornoemd bestemmingsplan.

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a.

M. Hof
1e medewerker RO

VERZONDEN 22 FEB 2013

Aantal bijlage(n): geen
Kopie naar: VROM/MH