

Bijlage 1:
Advies Brandweer
Fryslân

BRANDWEER

Fryslân

Gemeente Achtkarspelen	
Ingekomen d.d.	
29 OKT 2012	
No.	Afd. EBO
<input type="checkbox"/> B. en W.	



Gemeente Achtkarspelen
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Mevrouw H. Planting
Postbus 2
9285 ZV BUITENPOST

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
Revisusstraat 1
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	25 oktober 2012	Behandeld door	R. de Groot
Onze referentie	UIT/12000528/BRW	Doorkiesnummer	088 22 99 602
Uw referentie		E-mail	r.degroot@brandweefryslan.nl
Uw brief van	4 oktober 2012	Bijlagen	-

Onderwerp Advies externe veiligheid Bestemmingsplan Nije Jirden Zuid

Geacht College,

Op 1 oktober 2012 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Nije Jirden Zuid toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Het bevoegd gezag heeft voor de beoordeling van externe veiligheid ten aanzien van dit plan gebruik gemaakt van de digitale veiligheidstoets. Uit deze beoordeling bleek dat externe veiligheid voor dit plan niet van toepassing is.

Desondanks zou het bevoegd gezag graag een advies willen ontvangen in het kader van de dagelijkse brandweezorg ten aanzien van dit bestemmingsplan.

Conclusies

Zoals gezegd is externe veiligheid voor dit plan niet van toepassing. Ten aanzien van veiligheidsaspecten die verband houden met de dagelijkse brandweezorg heeft overleg plaatsgevonden met Brandweer Noord Oost Fryslân.

Eerder advies

Op 13 november 2006 (ref.nr. 0273) is door Brandweer Noord Oost Fryslân een advies uitgegeven omtrent mogelijke nieuwbouwplannen in de nabijheid van Houthandel Schuilenga BV. Deze houthandel bevindt zich in het voorliggende plan. Uit het advies van destijds blijkt dat een brand bij deze houthandel als 'onbeheersbaar' kan worden geacht. Dit leidt ertoe dat de brandweer bij een calamiteit niet kan garanderen dan belendende percelen te maken zullen krijgen met overslag van brand. Mede hierdoor achtte Brandweer NOF destijds dat het onwenselijk was om verdere ontwikkelingen in de nabijheid van deze houthandel mogelijk te maken (op het vrijgekomen terrein direct ernaast).

Het bestemmingsplan

Brandweer Fryslân beschikt op het moment van schrijven niet over het desbetreffende plan, maar kan aan de hand van mailwisseling een voldoende inschatting maken.

Uit de mailwisseling blijkt ondermeer dat de in de toekomst geldende planregels niet leiden tot knelpunten in het kader van externe veiligheid of de dagelijkse brandweezorg.

BRANDWEER

Fryslân



Daarnaast blijkt ondermeer uit de mailwisseling dat geplande ontwikkelingen pas mogelijk gemaakt worden op het moment dat Houthandel Schuilenga de activiteiten op de huidige locatie staakt. In een dergelijk geval vervallen de bezwaren van de lokale brandweer uit 2006 en constateert Brandweer Fryslân geen verdere knel- of aandachtspunten.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R. de Groot van het onderdeel Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 22 99 602.

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisname aan dhr. H. van der Veen, commandant van brandweer Noord Oost Fryslân.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,

ir. E. Boetes MCDM
Clusterhoofd Brandweer Fryslân

